Brugsvejledning Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd

OLDEBJERG
Alt til dine VA projekter



Beskrivelse

Denne alarmenhed er beregnet til nedsivning /pumpebrønde. Alarmen kan stoppes ved at trykke på resetknappen på fronten.

Data

Kabinet udvendige mål: 115x190x90 mm
Kabinet tæthedsklasse: IP54
Lydniveau buzzer: 75dB
Godkendelser: CE mærket


Installation

1] Låg skrues af alarmenheden.
2] Alarmenheden fastgøres med medfølgende ophæng.
3] Udslagsblanket sættes i det ønskede hul, som man selv laver efter behov og bør vende ned.
4] Flydekontakt tilsluttes kronmuffen. Brug NO udgangen fra flyder.

Brugsvejledning Alarmenhed til nedsivning/pumpebrønd

OLDEBJERG

Alt til dine VA projekter



Bestil på telefon 57 84 90 23 eller på www.oldebjerg.dk

Åbent alle hverdage mellem 6.30-16.00

Oldebjerg A/S · Industrivej 2 · 4180 Sorø