

ROTTESPÆRRE TX11

- INSTALLATIONSMANUAL



ORIENTERING AF SPJÆLDENE

Rottespærrene fra Nordisk Innovation er udført med vendbart spjæld så spærrene kan monteres i både til- og afløbssiden.


VIGTIGT! Kontroller at spjældene er placeret korrekt.

Vender spjældene forkert vil det føre til blokering af flowet, da spjældene hindres i at åbne.

Billederne nedenunder viser den korrekte placering af spjældene i forhold til afløbsretningen.



Pil på rottespærrens hus og pil på spjæld vender modsat hinanden.
= INSTALLATION I TILLØBSSIDE.



Pil på rottespærrens hus og pil på spjæld vender i samme retning.
= INSTALLATION I AFLØBSSIDE.





AFSTAND MELLEM SPJÆLD OG RØRETS BUND

Før montering af rottespærren har montøren mulighed for at kunne regulere spjældenes vinkel for bedre tilpasning i brøndens rør.

På spærrens overdel kan der monteres 2 unbracho skruer med 1 spændskive på hver.

Montér unbracho skruerne med en spændskive på hver og spænd godt fast. Herved øges spjældenes vinkel og forøger afstanden mellem tænderne og bundløbet i røret med 5 mm ekstra afstand.

Se illustration.



INSTALLATIONSVEJLEDNING

Dækslet fjernes og brønden efter-sees og evt. rengøres.

Monteringsrørene samles i den øn-skede længde, og monteres på rot-tespærren.

Rottespærren nedsænkes i brøn-den og indføres i det udvalgte afløb/indløb indtil stoppet på rottespær-ren er i kontakt med brøndensiden.

Herefter drejes monteringsrøret med uret rundt til ønsket tilspænding er opnået. Monteringsrøret afmonteres og installationen er klar til prø-veskyl.

Ved prøveskyl benyttes 6-7 stykker toilet-papir samt 2-3 skyl fra toilet hvor det visuelt sikres at papir og vand uhindret passerer rottespær-ren.





OBS!

Notér installatørens navn og tlf. nummer på det medfølgende skilt, og monter herefter skiltet synligt i brønden. Dermed kan installatøren tilkaldes ved optagning eller service.

Rottespærre må kun monteres af autoriseret kloakmester som samtidig er certificeret rottespærremontør og/eller autoriseret rottebekæmper. Det anbefales ejeren af installationen at oprette serviceaftale hos montøren for eftersyn og vedligeholdelse af installationen.

I de første 3 måneder er det vigtigt med kontrol af rottespærren for tjek af driftsforstyrrelser. Rottespærren skal som minimum have inspektion for nødvendig rengøring en gang årligt.

Nødvendigt værktøj til vending / montering af spjæld:
3mm unbrachonøgle (medfølger)

Nordisk Innovation ApS
Øster Kringelvej 22
8250 Egå

Web: nordisk-innovation.dk
E-mail: fls@nordisk-innovation.dk
Tlf.: 86 35 14 66